

CDA Hulst Gemeenteraadsfractie
De heer K. Martinet

Uw kenmerk
Verzoek 15 juli 2022

Ons kenmerk
22.02054 VB/22.2055

Bijlage(n)
-

Behandeld door
J. Neve

Zaaknummer
Z22001622

Datum
6 september 2022

E-mailadres
J.Neve@gemeentehulst.nl

Telefoonnummer
14 0114

Verzenddatum

Onderwerp
Schriftelijke vragen aan College inzake effectiviteit brandweer

Geachte heer Martinet,

Op 15 juli jl. heeft u namens de fractie van het CDA Hulst, verwijzend naar artikel 32 van het Reglement van orde, schriftelijke vragen gesteld aan de voorzitter van de raad van de gemeente Hulst, naar aanleiding van een brand aan de Plattendijk bij Absdale, dd. 11 juli jl.

Allereerst excuses dat de beantwoording van uw vragen vanwege vakanties langer op zich heeft laten wachten.

Naast de beantwoording van de gestelde vragen, lichten we graag ook het gebruik van watervoorzieningen verder toe. De inzet hiervan is afhankelijk van de omstandigheden van een incident. Ieder incident is uniek en de inzet maatwerk. Hierbij wordt door brandweer VRZ gehandeld volgens de basisprincipes brandbestrijding (IFV, 2019), zoals deze binnen Brandweer Nederland worden toegepast.

Voor de vuurlast van het genoemde incident aan de Plattendijk was de capaciteit van een ondergrondse brandkraan onvoldoende. Het beschikbare koelend vermogen was veel kleiner dan het brandvermogen van de schuur. Er is daarom geen tijd gestoken in het opbouwen van waterwinning vanaf de brandkraan (afstand >100m), maar is gekozen voor inzet van de waterwag en het grootschalig watertransport. Dit was een weloverwogen tactische keuze die past binnen de hierboven genoemde basisprincipes brandbestrijding. Zo wordt bij ieder incident op basis van de omstandigheden bekeken welke inzet de beste is.

Onderstaand hebben wij uw vragen en onze reactie hierop weergegeven.

-) Is er een overzicht van de gerealiseerde opkomsttijden?
VRZ heeft een systeem om de gerealiseerde opkomsttijden te monitoren. Brandweer VRZ moet bepaalde opkomsttijden behalen, dit heet de normtijd. De normtijden zijn verschillend per soort gebied/object. De normtijden zijn 8 minuten voor risico-objecten, 10 minuten voor woonkernen, 12 minuten in het buitengebied en 18 minuten als uiterste

Afdeling: Wonen & Werken

Bezoekadres:
Grote Markt 24 4561 EB Hulst

Telefoon 14 0114
Vanuit buitenland +31 114 389000
Telefax +31 114 314627
WhatsApp +31 6 13323399

Postadres:
Grote Markt 21 4561 EA Hulst
Postbus 49 4560 AA Hulst

Website www.gemeentehulst.nl

Bankgegevens:
IBAN NL 21 BNGH 0285044370
BIC BNGHNL2G
BTW Nummer NL826481164B02
KvK Nummer 20165080



opkomsttijd voor de overige gebieden. Hierover wordt periodiek door VRZ gerapporteerd in de bestuursrapportage en de jaarstukken. Deze stukken worden ook aangeboden aan de gemeenteraad.

-) In hoeverre voldoen deze aan de gestelde normen?

In de gemeente Hulst voldoet de opkomsttijd aan de opkomstnorm met 56%. Ter vergelijking voldoet Zeeland in opkomsttijd aan de opkomstnorm met 60%.

Hierbij moet worden opgemerkt dat wanneer de opkomsttijd slechts enkele seconden langer is dan de normtijd, dit als een overschrijding wordt geregistreerd.

-) Is er ook bekend wat de tijd is tussen uitrukken en werkelijke inzet van het materieel? De tijd tussen uitrukken en werkelijke inzet van het materieel is sterk afhankelijk van de situatie ter plaatse, van de omgeving, de omstandigheden en van de gekozen inzet tactiek. Het is nu niet mogelijk dit te registreren.

-) Is er een inventarisatie van knelpunten of gebreken, of zijn er evaluaties?

Vanaf middelgrote incidenten worden evaluatierapporten opgesteld. Deze (interne) evaluaties hebben als doel van elkaar te leren en kennis uit te wisselen tussen de posten.

-) Is er gemeentelijk beleid waarin het onderhoud (zichtbaarheid en toegankelijkheid) van brandkranen geborgd wordt? (De gemeente is hiervoor de eindverantwoordelijke) De gemeente is verantwoordelijk voor het bluswater en heeft hiervoor een overeenkomst met een waterleidingbedrijf.

Wanneer problemen zich voordoen met de toegankelijkheid van de brandkranen tijdens een inzet of tijdens een oefening, meldt VRZ dit bij de gemeente.

De gemeente Hulst werkt samen met de overige Zeeuwse gemeenten, het Waterschap Scheldestromen, Evides waterbedrijf en Enduris - Elektriciteit en gasnet beheerder via het Platform Openbare Ruimte (binnen het Afstemmingsoverleg Zeeuwse Overheden en Nutsbedrijven).

Binnen VRZ is er bluswaterbeleid. Een nieuwe bluswaterregeling wordt binnenkort aangeboden aan de Zeeuwse colleges van Burgemeester en Wethouders.

-) Wie beheert de brandkranen en hoe verloopt dat?

Zie beantwoording bij vraag 5.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst,

De secretaris,

De burgemeester,

